



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

Предписание № 37/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному

образовательному учреждению Детский сад «Соколенок»

заведующей Тагировой Зумурат Каримулаевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору №37 от «29» января 2020 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. «13» февраля 2020г. по 13 час. 00 мин. «13» февраля 2020г. проведена внеплановая проверка: государственным инспектором по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Магомедовым Г.А. МКДОУ Детский сад «Соколенок» по адресу: Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул. Пушкина совместно с: заведующей ДОУ Тагировой З.К.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I	II	III	IV	V
1	Организовать проведение проверок работоспособности источника противопожарного водоснабжения (КОР) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 (ППР 2012)	до 30 января 2021г.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Тагирова Зумурат Каримулаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022