

	никновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
21.	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	до 11.01. 2022 г.	
22.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением	ч. 1, ст. 62 ФЗ №123	до 11.01. 2022 г.	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
(подпись)



Старший инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт,

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора)

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому р-нам  
Насрудинов Н.К.

«23» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МКДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида «Соколенок»

Тагирова Зумурат Каримулаевна

  
(подпись)

«23» апреля 2021г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Тагирова Зумурат Каримулаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022