

	верхности пола.	1479		
8.	В помещении склада допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35 «а» ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	
9.	В помещении склада и пищеблока допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35 «в» ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	
10.	Допущено ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы (закрыты занавесями).	п. 37 ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	
11.	Не над всеми эвакуационными выходами установлены табло «Выход» с аварийным освещением.	п. 37 ППР РФ № 1479 ч. 4, ст. 4 Ф3 № 123, п. 7.111 СП 52.13330.2011	до 11.01. 2022 г.	
12.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	
13.	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на систему автоматической пожарной сигнализации для ее монтажа в здании.	п. 54 ППР РФ № 1479, ст. 83 ч. 1 Ф3 № 123	до 11.01. 2022 г.	
14.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	
15.	Огнетушители установлены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	
16.	Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания.	п. 412, приложение № 7 ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	
17.	В помещении кухни допущена установка бытового газового прибора.	ч. 4 ст. 4 Ф3 № 123; п. 4.22 СП 118.13330.2012	до 11.01. 2022 г.	
18.	Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 4 ст. 4 Ф3 № 123; таб. А1 СП 5.13130.2009	до 11.01. 2022 г.	
19.	Представленная декларация пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям.	ст. 64 Ф3 №123	до 11.01. 2022 г.	
20.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о воз-	п. 7 ст. 83 Ф3 № 123	до 11.01. 2022 г.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Тагирова Зумурат Каримулаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022