



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

Предписание № 127/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Соколенок»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

заведующей Тагировой Зумурат Каримулаевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору 127 от «16» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «23» апреля 2021г. по 10 час. 00 мин. апреля 2021г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитальной внутренней службы Насрудиновым Н.К МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Соколенок» по адресу: Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул. Ленина, 32 совместно с: заведующей Тагировой З.К.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка
1	2	3	4	5
1.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППП РФ 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 ППР РФ № 1479	до 11.01. 2022 г.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Тагирова Зумурат Каримулаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022